

## ボイラー整備業務特記仕様書

### 1 業務概要

本業務は、大阪市立科学館のボイラーの整備業務を行うもので、検査有効期限までに性能検査が受験実施可能なよう整備業務を行うとともに、それに伴う書類の作成及び手続き等、報告書を提出するまでの一切の業務を行うものとする。

### 2 対象設備

温水電気ボイラー（B1機械室）

最高使用圧力 0.4MPa

伝熱面積 1.5m<sup>2</sup>

構造検査 大81467 大溶81177

### 3 整備内容

- (1) ボイラー内部の清掃
- (2) 減圧弁の分解清掃
- (3) パッキン等の消耗品の取り替え
- (4) 性能検査に伴う関係官庁等への手続き
- (5) ボイラー協会の検査時の立ち会い、対応
- (6) その他、上記業務に付随する業務等一式

### 4 その他

- (1) 業務の実施については、施設の運営に支障のないように行い、事前に発注者と十分な打ち合わせの上、その指示により実施すること。
- (2) 整備、検査期限は9月30日とする。（検査有効期限：10月7日まで）