

施設名	大阪市立自然史博物館
件名	大阪市立自然史博物館 受変電設備改修

番号	資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
1	公告文	入札参加資格 その他（実績要件等）	(6)令和元年度以降に受電電圧6.6kV以上で受電引込をしている公共施設の高圧機器改修を元請負人として施工した実績があるものと記載されているが新築は施工実績として可能でしょうか？	施工実績とみなします。
2	仕様書	地下1階 平面図	変流器の撤去・新設について既設の一箇所に600/5Aと500/5Aが設置されております。既設の仕様と同じ機器取付で間違いはないでしょうか？	変流器の撤去・新設については、下記のとおりです。 低圧一般電灯1盤 600A/5A 2台 低圧一般電灯2盤 600A/5A 2台 低圧一般動力1盤 750A/5A 2台 低圧一般動力2盤 750A/5A 2台 低圧一般電灯3盤 500A/5A 2台 低圧保安動力盤 500A/5A 2台