

施設名	大阪市立自然史博物館
件名	大阪市立自然史博物館 照明器具LED化工事

番号	資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
1	入札公告		配置技術者（主任（監理）技術者）において近隣施工による兼務は可能でしょうか。	配置する主任技術者又は監理技術者は、本現場に専任とします。
2	設計書（仕様書）	5ページ	②安全対策 e.において、「工事エリアは、部外者（一般職員、来館者等）が不用意に近づけないよう防護処置を施すこと」と記載がありますが、防護処置とは具体的にどのような処置をお考えで、また、どちらの工事エリアをお考えでしょうか。	原則としてすべての工事エリアについて、カラーコーン及びコーンバー等の設置を想定しています。
3	図面		展示エリア作業時において、盗難防止等の対策として警備員の配置は不要と考えてよろしいでしょうか。	盗難防止対策としての警備員は不要です。
4	図面		作業に支障をきたすと考えられる展示品や備品等は、発注者様または所有者様が移動していただけるものとして考えてよろしいでしょうか。	展示品については発注者にて移動します。動かさないものは受注者にて養生し施工していただきます。 備品については、大量の荷物等で部屋が塞がれており部屋の奥に進入不可な場合など、明らかに作業に支障をきたすものは発注者にて移動します。 少量の荷物等で横にずらして作業できるものは、受注者にて移動し、作業後、元に戻してください。 詳細は別途関係者協議によります。
5	図面	E-12	電気室内の一部作業において、停電作業が必要と考えます。年次点検の日程をご教示ください。	電気主任技術者と日程等調整のうえ、停電作業を実施ください。停電作業に必要な高圧機器の操作は受注者で実施ください。
6	図面	E-13	ミュージアムサービスセンターのLED化済み照明は更新対象外と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	図面	E-14	薬品貯蔵室の防爆用照明器具(IL100W相当)は図面記載情報のみで器具選定してよいですか。	お見込みのとおりです。選定された器具については、工事契約後、納入仕様書により確認・協議します。
8	図面	E-14	第1収蔵庫の誘導灯は「SK1」×1台、「誘導標式」×1台更新として考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	図面	E-17	受水槽室の照明器具は「32RNSe」×2台、「31BRN」×4台更新として考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。受水槽室の照明器具は、「32RNSe」×2台、「31BRN」×4台更新としてください。
10	図面	E-18	便所ミラー灯40W-1灯用は図面記載情報のみで器具選定してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。選定された器具については、工事契約後、納入仕様書により確認・協議します。
11	図面	E-18	図面右上部「軒下」照会記号に「18cf」×12と図示されていますが、「18df」×12と考えてよろしいでしょうか。	軒下の照明器具は「18dfW」×12としてください。
12	図面	E-22	前室(1),(2)の直付照明器具は図面記載情報のみで器具選定してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。選定された器具については、工事契約後、納入仕様書により確認・協議します。
13	図面	E-23	第一展示室に実線と破線の照明器具が混在していますが「(例)引出線L=498×○」のように、「○」に記載がある器具台数が更新対象と考え、また、第二展示室も同様の考えでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	図面	E-24	第三展示室に実線と破線の照明器具が混在していますが「(例)引出線L=498×○」のように、「○」に記載がある器具台数が更新対象となり、また、第五展示室も同様の考えでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	図面	E-24	第三展示室の円形展示ケースのライン照明に関して、シンボルの数と引出線に記載されている照明器具台数が異なりますが、引出線に記載されている台数を正と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	図面	E-25	プロムナード(2)に新設するカーテンレールの機器仕様についてご教示ください。また、電源が必要となる場合は図示してください。	電源は不要です。 カーテンレールの仕様は「OSスーパーAレール 岡田装飾金物(株)製」と同等品を想定しています。
17	図面	E-01	特記事項に「作業は原則休館日及び必要に応じて夜間作業で実施すること」と記載がありますが、夜間作業で見込むべき工事エリアがあればご教示ください。	原則休館日に実施するものとして見込んでください。 ただし、工事の状況によっては、関係者協議のうえ、夜間作業となる場合があります。

施設名	大阪市立自然史博物館
件名	大阪市立自然史博物館 照明器具LED化工事

番号	資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
18	図面	E-01	展示エリアを除く工事エリアは、休館日以外でも作業可能と考えてよろしいでしょうか。	来館者エリア以外の機械室や収蔵庫等は休館日以外でも作業可能です。執務室は休館日以外でも作業可能ですが時間帯については要協議とします。詳細は工事契約後の関係者協議によります。
19	仕様書	図面番号E-05	ライン照明 L=500,L=1512の特注金物仕様において図面番号E-13・14・19・23に平面ケース及び斜面ケース用のライン照明に特注金物仕様が記載しています。 什器メーカーのケース内に照明器具が取り付けられています。図面番号E-06にジョークス参考図がありますが、特注金物仕様の詳細が不明の為、各ケースの特注金物の詳細を御指示下さい。	平面ケース及び斜面ケースの参考姿図をもとに取付金物仕様を想定し見込んでください。
20	仕様書	図面番号E-13 ～24	照明器具取替の作業をする時、各ケース(展示ケース・角ケース・平面ケース・斜面ケース・床置きケース)及び展示ボックス内にある展示物はない状態で作業が出来ると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	展示品については発注者にて移動します。動かさないものは受注者にて養生し施工していただきます。詳細は別途関係者協議によります。
21	仕様書	図面番号E-12 ～25	各ケース(展示ケース・角ケース・平面ケース・斜面ケース・床置きケース)及び展示ボックス内にある展示物の移動は別途工事と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	展示品については発注者にて移動します。動かさないものは受注者にて養生し施工していただきます。詳細は別途関係者協議によります。
22	仕様書	図面番号E-12 ～25	照明器具の取替作業をする時、支障となる備品及び展示物等の移動作業は別途工事として考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	展示品については発注者にて移動します。動かさないものは受注者にて養生し施工していただきます。 備品については、大量の荷物等で部屋が塞がれており部屋の奥に進入不可な場合など、明らかに作業に支障をきたすものは発注者にて移動します。 少量の荷物等で横にずらして作業できるものは、受注者にて移動し、作業後、元に戻してください。 詳細は別途関係者協議によります。
23	仕様書	図面番号E-12 ～25	各ケース(展示ケース・角ケース・平面ケース・斜面ケース・床置きケース)及び展示ボックスの中に照明器具がありますが、各ケース及び展示ボックスの分解・復旧は別途工事と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	本工事とします。