

施設名	大阪市立自然史博物館
件名	大阪市立自然史博物館展示ケースの製作業務委託

番号	資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
1	仕様書	1 ページ・3.仕様	ガラスフィルムの仕様について、3ページ特記仕様ガラス項目の文面と相違がありますが、どちらが正しいのでしょうか？	1ページ目に「UVカット」についての記述がありませんでした。特記仕様に表示されている内容で製作するものとご理解ください。
2	仕様書	1 ページ・3.仕様	上部照明の仕様について、当社はRa98、標準色温度:3500k、調光:1～100%ですが、問題ないでしょうか？	問題ありません。
3	仕様書	1 ページ・3.仕様	フィルターについて、製品の指定はございますでしょうか？	特にありません。
4	図面	5 ページ・断面図	塗装に関して、艶消しと記載がありますが、どの程度の意味合いでしょうか？	「できるだけ光沢のないマットな塗装」程度を想定しています。詳細な艶消しの度合いは契約締結後に色などとあわせて協議によって決定していく予定です。